

### **OCENA JAKOŚCI WODY: BASEN**

Data poboru wody do badań: 9.05.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Nie zanotowano przekroczeń.

### **OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI 1**

Data poboru wody do badań: 9.05.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wykazano jedynie przekroczenia w zakresie chloru związanego oznaczonego na poziomie 0,66 mg/l (norma do 0,30 mg/l), oraz OLM w 36C na poziomie 1,6\*100 jtk/1ml.

\*Chlor związany - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy Zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.

\*OLM w 36C – w przypadku przekroczenia zarządzający obiektem podjął działania mające na celu doprowadzenie parametru do przewidzianych norm.

### **OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI 2**

Data poboru wody do badań: 9.05.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Przekroczenia zanotowano jedynie w zakresie wskaźnika chloru związanego gdzie wskaźnik oznaczono na poziomie 0,66 mg/l, oraz chloru wolnego – 1,28 mg/l (norma 0,7-1,0 mg/l)

\*Chlor wolny - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy Zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.

\*Chlor związany - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy Zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.