

OCENA JAKOŚCI WODY: BASEN

Data poboru wody do badań: 19.09.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wskaźnik chloru wolnego na poziomie 0,80 mg/l (norma 0.7- 1.0 mg/l) jest w normie.

Wskaźnik potencjału redox* , oznaczony na poziomie 735 mV* (norma min. 750 mV) jest w normie.

OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI 1

Data poboru wody do badań: 19.09.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wskaźnik potencjału redox , oznaczony na poziomie 740 mV* (norma min. 750 mV) jest w normie. Wskaźnik chloru wolnego na poziomie 0,80 mg/l (norma 0.7- 1.0 mg/l) jest w normie.

OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI 2

Data poboru wody do badań: 19.09.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wskaźnik potencjału redox , oznaczony na poziomie 742 mV* (norma min. 750 mV) jest w normie. Wskaźnik chloru wolnego na poziomie 0,78 mg/l (norma 0.7- 1.0 mg/l) jest w normie.