

### **OCENA JAKOŚCI WODY: BASEN**

Data poboru wody do badań: 21.11.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Jedynie wskaźnik potencjału redox , oznaczony na poziomie 730 mV (norma min. 750 mV) odbiega od normy.

\*Potencjał redox - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.

### **OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI**

Data poboru wody do badań: 21.11.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Jedynie wskaźnik potencjału redox , oznaczony na poziomie 732 mV\* (norma min. 750 mV) , odbiega od normy.

\*Potencjał redox - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.