

OCENA JAKOŚCI WODY: BASEN

Data poboru wody do badań: 06.09.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Jedynie wskaźnik potencjału redox, oznaczony na poziomie 679 mV (norma min. 750 mV) oraz chlor związany na poziomie 0,45mg/l (norma do 0,30mg/l) odbiegają od normy.

*Potencjał redox - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.

*Chlor związany - w przypadku oznaczenia wskaźnika powyżej normy zarządzający obiektem podjął działania mające doprowadzenie parametru do przewidzianych norm.

OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI

Data poboru wody do badań: 06.09.2018r.

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Jedynie wskaźnik potencjału redox, oznaczony na poziomie 660 mV* (norma min. 750 mV) oraz chlor związany na poziomie 0,86 mg/l (norma do 0,30mg/l) odbiegają od normy.

*Potencjał redox - w przypadku oznaczenia wskaźnika poniżej normy zarządzający obiektem podjął działania mające na celu podniesienie wskaźników.

*Chlor związany - w przypadku oznaczenia wskaźnika powyżej normy zarządzający obiektem podjął działania mające doprowadzenie parametru do przewidzianych norm.