

OCENA JAKOŚCI WODY: BASEN

Data poboru wody do badań: 24.09.2020 r

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wskaźnik chloru wolnego* na poziomie 1,33mg/l (norma 0.7-1.0 mg/l) jest powyżej normy.

Wskaźnik potencjału redox, oznaczony na poziomie 749mV (norma min. 700 mV) jest w normie.

OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI 1

Data poboru wody do badań: 24.09.2020 r

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wskaźnik potencjału redox, oznaczony na poziomie 727mV (norma min. 700 mV) jest w normie.

Wskaźnik chloru wolnego na poziomie 0,7mg/l (norma 0.7-1.0 mg/l) jest w normie.

OCENA JAKOŚCI WODY: JACUZZI 2

Data poboru wody do badań: 24.09.2020 r

Jakość wody w zakresie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015. Wskaźnik potencjału redox, oznaczony na poziomie 748mV (norma min. 700 mV) jest w normie.

Wskaźnik chloru wolnego na poziomie 0,75 mg/l (norma 0.7-1.0 mg/l) jest w normie.

* wskaźnik chloru wolnego - w przypadku oznaczenia wskaźnika powyżej normy Zarządzający obiektem podjął działania mające na celu uregulowanie wskaźników.